

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01827

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001264

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд»
(АО «НИИ «Гириконд»). Адрес: 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. ОГРН
1027801555143. Телефон/факс: +7 (812) 552-90-53. E-mail: 213@giricond.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд»
(АО «НИИ «Гириконд»). Адрес: 194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. ОГРН
1027801555143. Телефон/факс: +7 (812) 552-90-53. E-mail: 213@giricond.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428,
Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4.
ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 внесен в
реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный
ИП329/330-3-1 «НАБАТ ИК/УФ», выпускаемый по
ТУ 4371-013-23079412-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7114

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- - - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от
23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная.
Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы
испытаний» (пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.11.1.1-4.11.1.7).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-1/11-2015 от 2.11.2015 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной
службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 166/ОС-15 от 15.10.2015 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации
№ ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации;
схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-013-23079412-2015, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2015 по 08.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

В.И. Заикин

инициалы, фамилия